

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00077/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛЬМАТРОН-СПБ»
(ООО «КАЛЬМАТРОН-СПБ»). ОГРН 1037821014098.
Юридический адрес: 190103, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДРОВЯНАЯ
УЛИЦА, Д. 9, ЛИТ 3.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188515, РОССИЯ,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. КИПЕНЬ, КВАРТАЛ 28.
Телефон: +7(812) 336-90-96, адрес электронной почты: newtech@kalmatron.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛЬМАТРОН-СПБ»
(ООО «КАЛЬМАТРОН-СПБ»). ОГРН 1037821014098.
Юридический адрес: 190103, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДРОВЯНАЯ
УЛИЦА, Д. 9, ЛИТ 3.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188515, РОССИЯ,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. КИПЕНЬ, КВАРТАЛ 28.
Телефон: +7(812) 336-90-96, адрес электронной почты: newtech@kalmatron.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная
Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия,
г. Москва, Горбунова ул., д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. 1, комната 4 (14208).
Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва,
улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер
РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Состав защитный гидроизоляционный двухкомпонентный эластичный «КАЛЬМАТРОН-
ЭЛАСТИК», состоящий из компонента А (смесь на цементном вяжущем с наполнителями
и функциональными добавками) и компонента В (смесь синтетических полимеров в воде),
толщиной покрытия 2 мм, выпускаемый по ТУ 5775-012-54282519-2012.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10
код ТН ВЭД: 3824 50 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие);
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 (Умеренновоспламеняемые).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-123/06-2023 от 29.06.2023 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения
соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акт анализа состояния производства
№ 01-ДС/02-05/23 от 05.05.2023 года, проведенный Органом по сертификации Общества с
ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (свидетельство
о подтверждении компетентности №РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации 1с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: в упаковке изготовителя, в крытых сухих помещениях с влажностью
воздуха не более 70%, при температуре не ниже +5°C и не выше +35 °C в условиях,
обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения 6 месяцев при условии хранения в
неповрежденной заводской упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.06.2023 по 29.06.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Е.А. Медведева

006328